


II 防止坠落、坠物事故

II-1. 工作台



- 1 是否有材料载重表？
是否超载？
- 2 是否有挡脚板。（可能有东西会掉落的地方）
- 3 脚手板宽度是否在 40cm 以上。
间隙是否在 3cm 以下。
- 4 脚手架铺板的支点是否低于 1.8m
- 5 是否有高于 90cm 的结实扶手。
是否安装中栏杆。
- 6 脚手架铺板之间的重叠部分是否超过 20cm。
- 7 脚手架铺板是否有 3 个以上的支撑点。（脚手架铺板长 4m 时）
- 8 脚手架铺板是否被紧紧固定住。