


II-4. 移动爬梯



- 1 高、深超过 1.5m 时，是否设有安全的升降设备？
- 2 作业具有坠落危险时，是否使用主绳与安全索？
- 3 爬梯的安放状态是否稳定？
- 4 爬梯上端是否超出工作台 60cm ？
- 5 是否在爬梯上进行反向施力的作业？
- 6 是否装有防滑橡胶？
- 7 踏脚是否等间距？
- 8 爬梯的宽度是否超过 30cm ？
- 9 爬梯是否有其他作业人员协同扶持？
- 10 放置角度是否为 75° 左右？
- 11 是否手持物品升降？