


## II-7. 门式脚手架（上）



- 1 脚手架与建筑间是否有连接通道？
- 2 脚手架上是否有建材？
- 3 是否有末端紧固件？
- 4 是否有垂直网？
- 5 堆放在脚手架上的材料是否为一跨 400kg 以下的材料？
- 6 工作台是否有 40cm 以上？  
工作台的间隙是否在 3cm 以下？
- 7 在脚手架上时是否使用安全带？
- 8 脚手架与建筑的间隙是否在 30cm 以下？
- 9 超过 30cm 时，间隙之间是否有夹层网？