


II-8. 门式脚手架（下）



- 1 是否整平压实地面？
- 2 是否有底板？
- 3 是否用钉子将可调底座牢牢固定在脚手架铺板上？
- 4 是否有扫地杆？
- 5 脚手架与建筑的间隙是否在 30cm 以下？
- 6 超过 30cm 时，间隙之间是否有夹层网？
- 7 是否四周都有支撑物？
- 8 是否正确安装脚手架连墙件？