


## VI-2. 架空电线接近作业



- 1 是否检查了电线的位置？
- 2 是否与电力公司议定了安全对策？
- 3 是否确认了电压、位置、距离？  
是否有危险表示告示牌？
- 4 是否有防止触电的栅栏？
- 5 是否安装了防护管？
- 6 是否有监督员在场？
- 7 是否确保了安全隔离距离？