


II Pencegahan Kecelakaan Terjatuh dan Tertimpa Benda Jatuh

II – 1 . Lantai Kerja



- 1 Adakah rambu yang menunjukkan kapasiti beban
Apakah pernah dilakukan pengamatan mengenai kapasiti beban maksimum?
- 2 Adakah tersedia toe board di area platform?
(Jika ada bahaya potensi material jatuh)
- 3 Adakah lebar papan lebih dari 40 cm?
Apakah celah papan kurang dari 3 cm?
- 4 Adakah penyangga papan scaffolding kurang dari 1,8 m?
- 5 Adakah tinggi handrail lebih dari 90cm dan cukup kuat?
Apakah tersedia handrail tengah (double)?
- 6 Adakah kelebihan panjang papan scaffolding (overlap) berkisar 10-20 cm?
- 7 Adakah papan scaffolding ditunjang (supported) oleh 3 titik atau lebih?
- 8 Adakah papan scaffolding sudah terpasang dengan kuat dan stabil?