


## II – 4 . Tangga



- 1 Apakah perangkat terpasang dengan aman pada skala ketinggian dan jarak lebih dari 1,5 m?
- 2 Apakah pekerja menggunakan tali pengaman saat berada di area yang beresiko jatuh?
- 3 Apakah tangga dalam kondisi stabil?
- 4 Apakah bagian atas tangga menonjol lebih dari 60cm?
- 5 Apakah pekerja menggunakan tangga yang berpotensi memberikan efek rebound (memantul)?
- 6 Apakah karet anti-slip sudah terpasang?
- 7 Apakah jarak anak tangga sama?
- 8 Apakah lebar tangga lebih dari 30cm?
- 9 Apakah tangga dipegangi oleh pekerja lain jika tidak bisa berdiri sendiri dengan stabil?
- 10 Apakah sudut pemasangan rata-rata  $75^{\circ}$ ?
- 11 Apakah pekerja menggunakan tangga dengan tidak membawa benda?