


## II – 7. Scaffolding (Bagian Atas)



- 1 Apakah ada akses aman di antara scaffolding dan gedung?
- 2 Apakah scaffolding bebas dari material yang dapat terjatuh?
- 3 Apakah end stopper sudah terpasang?
- 4 Apakah jaring pengaman vertikal sudah terpasang?
- 5 Apakah beban maksimumnya kurang dari 400 kg per 1 lantai?
- 6 Apakah lebar lantai kerja (catwalk) lebih dari 40cm?  
Apakah celah papan scaffolding berkisar 3cm?
- 7 Apakah pekerja mengenakan body harness saat beraktivitas di atas scaffolding?
- 8 Apakah jarak scaffolding dan gedung berkisar 30cm?
- 9 Apakah jaring pengaman sudah terpasang pada area dengan celah lebih dari 30cm?