


II – 8. Scaffolding (Bagian Bawah)



- 1 Apakah sudah memastikan kepadatan tanah?
- 2 Apakah pekerja sudah meletakkan Papan Landasan di bawah Jack Base?
- 3 Apakah pekerja sudah memperkuat Jack Base pada Papan Landasan dengan menggunakan paku?
- 4 Apakah bagian bawah scaffolding diperkuat dengan Pipa Horizontal (Ledger Floor)?
- 5 Apakah jarak antara Scaffolding dengan dinding maksimum 30cm?
- 6 Apakah jaring pengaman sudah terpasang pada area dengan celah lebih dari 30cm?
- 7 Apakah Cross Bracing sudah terpasang di bagian-bagian yang diperlukan?
- 8 Apakah Wall Tie (Angkur) sudah terpasang?