


VIII Pencegahan Kecelakaan Karena Kebakaran/Ledakan

VIII – 1. Pekerjaan Las/Pemotongan Gas



- 1 Apakah pekerja memiliki ijin yang masih berlaku?
- 2 Apakah pengukur tekanan berfungsi normal?
Apakah pemutar tekanan berfungsi normal?
- 3 Apakah selang tidak rusak dan tidak berlubang ?
- 4 Apakah selang disambung dengan benar menggunakan alat yang khusus?
- 5 Apakah tabung dalam posisi 40°C atau kurang?
- 6 Apakah tabung diletakkan di area dengan ventilasi yang baik?
- 7 Apakah tabung tidak diletakkan di area peralatan yang menggunakan api?
- 8 Apakah posisi tabung diperkuat dengan tali atau rantai?
- 9 Apakah ada terlihat tanda identifikasi tabung kosong?
- 10 Apakah pekerja menggunakan kacamata pengaman, sarung tangan kulit dan sepatu pengaman?
- 11 Apakah pekerja menggunakan lapisan tahan api (fire resistant sheet)?