


Ⅱ-11. 枠組み足場の組立・解体作業



- 1 作業主任者又は作業指揮者は、任命されているか？
- 2 材料の荷揚げ荷降ろし時に、合図者は任命されているか？
- 3 親綱はあるか？
作業員は安全帯を使用しているか？
- 4 足場上の材料は不安定な状態になっていないか？
- 5 作業員は足場上から材料を投げ落としていないか？
- 6 立ち入り禁止設備と看板はあるか？
- 7 昇降設備は、段階ごとにあるか？
- 8 親綱支柱の間隔は10m以下か？
- 9 作業員は必要な資格をもっているか？