


II-4. 移動はしご



- 1 高さ、深さが1.5mを超えるときは、安全な昇降設備を設けているか？
- 2 墜落の危険性があるときは、親綱とロリップを使用しているか？
- 3 はしごの設置状況は安定しているか？
- 4 はしごの上部は60cm以上突き出しているか？
- 5 はしご上で反動のかかる作業をしていないか？
- 6 滑り止めゴムはあるか？
- 7 踏みさんは等間隔か？
- 8 はしごの幅は30cm以上か？
- 9 はしごは、他の作業員に保持されているか？
- 10 設置角度は75° 程度になっているか？
- 11 物を持ったまま昇降していないか？