


Ⅱ－７． 枠組み足場（上部）



- 1 足場と建物間に渡り通路はあるか？
- 2 足場上に資材はないか？
- 3 エンドストッパーはあるか？
- 4 垂直ネットはあるか？
- 5 1スパン400kg以下の積載物となっているか？
- 6 作業床は40cm以上か？
作業床の隙間は3cm以下か？
- 7 足場上では安全帯を使用しているか？
- 8 足場と建物の隙間は30cm以下か？
- 9 30cmを超える場合は、隙間に層間ネットがあるか？