


II-8. 枠組み足場（下部）



- 1 地盤の転圧をしたか？
- 2 敷き板はあるか？
- 3 ジャッキベースは足場板に釘で固定されているか？
- 4 根がらみパイプはあるか？
- 5 足場と建物の隙間は30cm以下か？
- 6 30cmを超える場合は、隙間に層間ネットがあるか？
- 7 全面にブレースはあるか？
- 8 壁つなぎは適切に取り付けられているか？