


### Ⅲ－２．土止め支保工



- 1 深さ2m以上の掘削作業では、作業主任者が任命されているか？
- 2 クラックや落石のチェックリストはあるか？
- 3 土止め計画とおりに施工しているか？
- 4 掘削土は安全な場所に置かれているか？
- 5 深さ1.5m以上のときは、土止め支保工及び手すりがあるか？
- 6 早めに腹起し、切梁を設置しているか？
- 7 作業主任者は任命されているか？
- 8 作業開始前に地山の状態を確認しているか？  
降雨や地震後に地山の状態を確認しているか？
- 9 立ち入り禁止のバリケードや看板はあるか？
- 10 昇降階段はあるか？