


Ⅷ 火災・爆発による災害の防止

Ⅷ-1. ガス溶接・溶断作業



- 1 作業員は資格を持っているか？
- 2 圧力ゲージに異常はないか？
圧力調整器に異常はないか？
- 3 ホースに穴はないか？
- 4 ホースは、専用器具によって確実に接続されているか？
- 5 ガスボンベは40°C以下に維持されているか？
- 6 ガスボンベは通風の良い場所に保管されているか？
- 7 ガスボンベは火器使用場所付近に置いていないか？
- 8 ガスボンベをロープなどで固定しているか？
- 9 空充表示はあるか？
- 10 遮光めがね、皮手袋、安全靴を使用しているか？
- 11 防災シートを使用しているか？