


## VIII-2. 発泡プラスチック系断熱材付近での作業



- 1 火気使用場所付近に可燃物はないか？
- 2 防災シートを使用しているか？
- 3 断熱工事の施工場所は表示しているか？
- 4 作業指揮者の指揮で作業しているか？
- 5 ボンベはロープなどで固定されているか？
- 6 消火器は近くにあるか？