


II. Phòng ngừa ngã / vật rơi trên cao

II-1. Sàn thao tác



- 1 Có lắp bảng chỉ dẫn khả năng chịu tải chưa?
Có đặt để quá tải không?
- 2 Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng? (Ở nơi dễ rơi ngã)
- 3 Bề rộng tấm sàn thao tác lớn hơn 40cm?
Có khe hở hẹp 3cm hoặc nhỏ hơn?
- 4 Các điểm kê đỡ tấm sàn thao tác có khoảng cách nhỏ hơn 1.8m?
- 5 Có bố trí lan can chống ngã vững chắc có chiều cao 90cm hoặc hơn không?
Có bố trí ống tuýp lan can giữa khung?
- 6 Phần chồng lên nhau của các tấm sàn thao tác có dài 20cm hoặc hơn không?
- 7 Tấm sàn thao tác có được nâng đỡ tại 3 chỗ hoặc nhiều hơn?
(Trường hợp tấm sàn thao tác dài 4m)
- 8 Sàn thao tác được cố định một cách phù hợp và ổn định?