


II-4. Thang



- 1 Khi leo lên, xuống nơi cao, sâu hơn 1,5m có thiết bị lắp đặt để lên xuống an toàn không?
- 2 Công nhân có sử dụng dây đai cứu sinh và dây kéo tại những nơi có thể xảy ra té ngã?
- 3 Thang có ổn định không?
- 4 Phần thừa trên của thang tiếp cận với hệ đỡ lớn hơn 60cm?
- 5 Công nhân có sử dụng thang để làm việc có thể gây ra ảnh hưởng bị lật lại ?
- 6 Có lắp đặt tấm chống trượt tại chân cầu thang?
- 7 Khoảng cách giữa các bậc thang thì đều?
- 8 Chiều rộng các bậc thang lớn hơn 30cm?
- 9 Có công nhân khác nắm vững cái thang?
- 10 Góc giữa thang và sàn đỡ chân là 75 độ?
- 11 Công nhân sử dụng thang không cầm bất kỳ vật gì khác trên tay?